

3AE5

Wyłącznik próżniowy



SIEMENS

CHARAKTERYSTYKA

- Kompatybilność z wyłącznikiem 3AH5
- Sprawdzona od ponad 40 lat technika gaszenia łuku w komorach próżniowych
- Możliwość dostosowania wyposażenia i konstrukcji wsporczej wyłącznika do indywidualnych potrzeb klienta
- Idealny do modernizacji pól wyposażonych w stare wyłączniki małoolejowe jak i wyłączniki próżniowe poprzedniej generacji

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	U_r	U_p	U_d	PMB*	I_{sc}	I_{ma}	Oznaczenie typu	I_r (uzupełnienie kodu zamówienia)				
	kV	kV	kV					800A	1250A	1600A	2000A	2500A
1.	12	75	28	210	16	40	3AE5182 - □	← 1	— 2	— 3		
					20	50	3AE5183 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6
					25	63	3AE5184 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6
					31,5	80	3AE5185 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6
2.	17,5	95	38	210	16	40	3AE5282 - □	← 1	— 2	— 3		
					25	63	3AE5284 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6
					31,5	80	3AE5285 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6
3.	24	125	50	210	16	40	3AE5322 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	
					20	50	3AE5323 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6
					25	63	3AE5324 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6
				275	16	40	3AE5352 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	
					20	50	3AE5353 - □	← 1	— 2	— 3	— 4	— 6

* Podziałka międzybiegunowa

I_r Prąd znamionowy roboczy

I_{sc} Prąd znamionowy zwarciový wyłączalny

I_{ma} Prąd znamionowy zwarciový załączalny

U_r Napięcie znamionowe izolacji

U_d Napięcie znamionowe probiercze o częstotliwości sieciowej

U_p Napięcie znamionowe probiercze udarowe

ZABUDOWA NA WÓZKU

