

..... UNI FREILUFT ERDUNGSSCHALTER

Erdungs-Schaltertyp	Bemessungs - Spannung	Bemessungs-Kurzschluss-Strom	Dauer des Kurzschlusses	Stromanschluss	Widerstands-fähigkeit des Isolators	Isolator Typ	Kriechstrecke des Isolators	Polaritäts-einstellung	Beispiel Abstand von parallelen Polen
UNI	72	/50	/1	F50	/04	P	25	R	19
UNI – Einpolige Freiluft Erdungsschalter	72,5kV 123kV	50kA	1sek.	F50 – flach, 8 Löchern. M12	04 – 4kN 06 – 6kN 08 – 8kN	P – Porzellan S – Silikon	25mm/kV 31mm/kV	R – parallel S – seriell	12 – 1200mm (für 72,5kV) 19 – 1900mm (für 123kV)
UNIII – Dreipolige Freiluft Erdungsschalter	145kV 245kV			B30 – Bolzenverbindung Ø 30 B40 – Bolzenverbindung Ø 40					

Beispielweise: UNI-72/50/1/F50/04P25

Einpolige Erdungsschalter, Freiluft 72,5kV, Kurzschlussstrom übersteht 50 kA während 1 s. Ausgestattet mit flachen Stromanschlüssen mit 8 Löchern M12 im Abstand von 50 mm und Porzellanisolatoren mit einer Biegefestigkeit von 4 kN und 25 mm / kV.